



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Партизанске

ул. Октябрьская, 5-б, г. Партизанск, 692864

тел/факс: (42363) 6-34-85 E-mail partizansk@pkprn.ru http://www.25.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/254301001


13.06.2024г. № 829

Главе администрации  
Партизанского городского округа  
О.А. Бондареву

Уважаемый Олег Анагольевич.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Партизанске предоставляет Вам информацию о результатах лабораторных исследований, проводимых в рамках социально-гигиенического мониторинга за состоянием окружающей среды в Партизанском городском округе, по качеству питьевой воды подаваемой населению, в сумме по каждому водозабору и из распределительной сети от данных водозаборов, за май 2024г.:

№	Водопровод/ведомственная принадлежность	Микробиологические показатели		Санитарно-химические показатели	
		Исследовано проб	Не соответствует	Исследовано проб	Не соответствует
<b>май 2024г.</b>					
1	ООО «Дельта», из них:	76	1	76	21
	- в/з Южный	46	0	46	5 (5-цветность 21,3-27,9°, 1 мутность 2,8 мг/л.)
	- в/з Северный	11	0	11	0
	- в/з Углекаменск	11	1 (ОМЧ)	11	8 (2-цветность 22,3-30,5°, 1 мутность 1,7 мг/л; 5-цветность 21,3-32,2°, 1-мутность 2,8 мг/л; 1-мутность 2,25 мг/л)
	- в/з Авангард	8	0	8	8 (3-цветность 25,3-28,5°; 3-цветность 25,3°-29,2°; 1-мутность 3,45 мг/л; 1-мутность 2,21 мг/л)
2	МУП «Сучанский водоканал», из них:	4	1	4	2
	- в/з р. Ворошиловский ключ	2	1 (ОМЧ)	2	2 (1-железо 0,55 мг/дм <sup>3</sup> , мутность 7,45 мг/л, цветность 25,46°; 1-железо 0,57 мг/дм <sup>3</sup> , мутность-7,28 мг/л)
	- в/з р. Постышевка	2	0	2	0




3	<b>Итого Качество питьевой воды за май 2024г.</b>	<b>80</b>	<b>2</b>	<b>80</b>	<b>23</b>

МУП «Сучанский водоканал», не представлены результаты производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению от в/з р. Ворошиловский ключ, в/з р. Постышевка

В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Приморскому краю в г. Партизанске



И.А. Логай

Степанюк Я.Р.  
8/42363/ 6-71-09